

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 21-Jun-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	44,048.00	562.4	4,087.9	4.23
Estación de Distrito Trujillo GNC	0	-	-	4.30
Estación de Distrito Chimbote	26,329.00	131.8	2,277.2	5.97
Estación de Distrito Cajamarca	12,230.00	30.7	1,500.2	4.01
Estación de Distrito Chiclayo	5.00	-	-	3.96
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	3.96
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	29,570.00	-	9,018.0	4.94
Estación de Distrito Pacasmayo	5,270.00	5.1	460.6	3.57
Estación de Distrito Huaraz	3,744.00	0.0	534.1	3.74
Estación de Distrito Coishco	19,576.00	-	3,858.3	4.98
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>140,772.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	140,772.00	-	9,018.0	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: A. Aguilar		Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.